

| 第2回東濃中部地域新病院建設基本構想・基本計画策定委員会 議事録 |  |
|----------------------------------|--|
| 日時                               | 令和4年度2月1日（火） 18時～19時   |
| 場所                               | 土岐市役所・瑞浪市役所ほか（WEB）   |
| 出席者                              | 出席委員 :<br>事務局 : 資料1のとおり<br>アイテック :   |
| 配布資料                             | 第2回東濃中部地域新病院建設基本構想・基本計画策定委員会 会議次第<br>策定委員会委員一覧<br>令和3年度地域懇談会～市長と語る会～ 市民意見一覧<br>東濃中部病院事務組合「東濃中部地域建設基本構想原案」（2022年1月）<br>東濃中部病院事務組合「建設基本計画素案」（2022年2月1日）<br>障がい者団体からの要望書まとめ |

- 最初に事務局より、委員の半数以上の出席があり、委員会設置条例の定数を満たしている旨の報告があり、委員長より挨拶があった。

委員長 それでは会議次第2の①市民ワークショップ報告他について事務局から報告してください。

事務局 欠席のA委員に代わり、事務局がA委員の市民ワークショップ報告の原稿を代読します。

11月27日の第1回市民ワークショップでは両市の子育て関係団体、高齢者関係団体、地域福祉関係団体、経済団体から各2名、両市公募参加者7名の他に傍聴参加者として両市組合議会議員・市会議員14名、策定委員2名の計38名が参加しました。意見交換後の各グループの発表は新病院建設に対して概ね好意的な発言が多かったという印象でした。

12月25日の第2回市民ワークショップでは、産婦人科についての意見が多かった印象でした。これらの課題についても本日の建設基本構想原案、建設基本計画素案で触れていると伺っています。中には新病院建設の周知が不十分との厳しい意見もありましたが、逆に言えば、それだけ関心の高い事業であると感じました。

委員長 只今の報告に対して何か質問がありますか。

（質問なし）

ないようですので、次に「市長と語る会」について事務局から報告してください。

事務局 （資料3 報告）

また、岐阜県肢体不自由児者父母の会・障がい児父母の会土岐支部、瑞浪市子ども発達支援センター・ポケット親の会、東濃特別支援学校瑞浪地区保護者代表より1月24日に管理者及び副管理者宛に要望書の提出があったことを報告します。それぞれの要望書をまとめたものを別紙として用意しました。主に障がい者に対応する診療科の設置を要望するといった内容でした。今後解決すべき課題は様々ございますが前向きに検討して参りたいと考えております。同様に瑞浪市歯科医師会からも

障がい者歯科に対する要望も頂いておりますので、同様の対応をさせていただきたいと思っております。こうした考えは、基本構想原案の基本構想・基本理念におきまして「患者さんの人権を尊重し、良質で安全な安心な医療を提供します。」と掲げておりますのでよろしくお願いいたします。

委員長 ここまでの報告に対してご質問等がありますか。  
(質問なし)

それでは会議次第2の②基本構想原案について事務局から説明をお願いします。

アイテック (「建設基本構想素案」説明)

委員長 只今の説明に対してご質問、ご意見はありますか。  
(質問・意見なし)

ご意見等がないようですので、事務局が説明した原案を本委員会としての基本構想案とさせていただきたいと思っております。

次に会議次第2の③基本計画素案について事務局から説明をお願いします。

アイテック (「基本計画素案」説明)

委員長 はじめに、本日欠席のA委員よりご意見が届いておりますので、事務局から説明をお願いします。

事務局 基本計画 P41「1. 施設整備方針(1) 造成計画」の最後の文章に「建築雨水排水は調整池を経て排水されます」と書かれていますが、排水後の河川についても改修して欲しいという内容です。

河川については土岐市の管理ですので「また、排水予定の河川は土岐市と協議し、整備をお願いしていきます。」と文章追記します。

委員長 それでは、本日ご参加の委員の皆様よりご意見・ご質問をお願いします。

B委員 病診連携部門の中に入院サポートセンターが入っているが、今はそのような形を取らないことが多いと思っております。薬剤師等のさまざまな職種がサポートチームを組んで対応するので、病診連携というくくりの中で人を配置するよりは、入院サポートセンターとして独立するのが今の流れであり、それが加算にもつながります。

また、ハイブリッド手術室は設置しない予定のようですが、もし将来作ろうとしても不可能なので検討いただければと思います。ハイブリッド手術室には放射線のアンギオ機能があり、シールド対応が必要なので後からの対応はできません。将来的にハイブリッド手術室で循環器等の手術をする可能性があるのであれば、そのような仕様の部屋にしておくのが良いかもしれません。

委員長 貴重なご意見として次回の基本計画原案に反映させていただきたいと思っております。その他、ご意見はありますか。

C委員 基本計画 P53の「1. 整備運営体制(1) 施設整備体制」に「土岐市立総合病院及び東濃厚生病院の現施設の跡地活用については、新病院整備と並行して関係者間で検討します」とありますが、土岐市立総合病院に併設の介護老人保健施設があり、医師会も老人保健施設を所有しており、2つあっても仕方がないので医師会としては介護型医療院に転換するので跡地利用の際に検討していただきたい。

D委員 介護需要等を検証しながら、土岐市・瑞浪市と相談したいと思っております。

委員長 その他のご意見はありますか。

(意見なし)

それでは、ただ今頂きましたご意見を基本計画原案に反映させていただきたいと思  
います。本日の検討事項は以上です。

事務局

本日頂いた意見を基に基本計画素案を修正し、2月17日の第3回策定委員会で基  
本計画原案としてお示しします。

以上